

## FIRE SAFETY CERTIFICATE

No.

Dated: 12<sup>th</sup> May, 2023

Certified that the Samar Study Hall Girls School (name of the building) or premises) at Aliganj road, Kashipur (Udhm Singh Nagar) Uttarakhand (address) comprised of ..... basement(s) and ..... (upper floors) owned/ occupied by Samar study hall girls school (name of the institution) have complied with the fire prevention and fire safety requirements in accordance with rule of State/ UT Fire Service Rules, and verified by the officers concerned of Fire Service on 09-03-2023 (date of inspection) in the presence of M. Sanjay Sharma (name and addresses of the Manager/ Secretary or his representative) and that the building/ premises is fit for occupancy upto classes XII ( XI XII) With effect from 11<sup>th</sup> March-2023 for a period of 10<sup>th</sup> March-2026 year in accordance with rule and subject to compliance of specific conditions as appended:-

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Issued on 11<sup>th</sup> March-2023 (date of issue) at Kashipur (place) by

\*Strike out whichever is not applicable.

Signature with Seal: .....

Name : .....

Designation : अग्निशमन अधिकारी  
काशीपुर (उधम सिंह नगर)

Name &amp; Address of Department/ Office: .....

To

Samar Study Hall Girls School  
Aliganj road,  
(Name & Address of the Institution) Kashipur.

## ENDORSEMENT

The No Objection Certificate issued by Fire Service stand cancelled and annulled due to .....  
(reasons to be recorded).

(Name and designation of the authorized signatory)

\* The filled up certificate should be either in Hindi or English. If it is issued in vernacular language, translated notarized version in English be uploaded along with the original vernacular certificate as a single pdf.



Chairman



Principal

Samar Study Hall Girls School  
Aliganj Road, Kashipur (U.S. Nagar)

SAMAR STUDY HALL GIRLS SCHOOL.  
KASHIPUR (U.S. Nagar)

Scanned by CamScanner

# कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी जनपद उधम सिंह नगर।

ईमेल-efoudn.ukfs@gmail.com,

पत्रांक: क्रमांक-238, न-3/एफ0एस0/ऑनलाईन/2023

दिनांक मार्च 11, 2023

स्वामी/प्रबन्धक

मै0 समर स्टडी हॉल गर्ल्स स्कूल

अलीगंज रोड काशीपुर,

ऊधम सिंह नगर।

विषय :- अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र के नवीनीकरण के सम्बन्ध में।

आपके प्रार्थनापत्र यूआईडी नं0-49492572 दिनांक 01-03-2023 के अनुरार मै0 समर स्टडी हॉल गर्ल्स स्कूल अलीगंज रोड काशीपुर ऊधम सिंह नगर की अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण प्रभारी अग्निशमन अधिकारी काशीपुर द्वारा किया गया। प्रभारी अग्निशमन अधिकारी काशीपुर की निरीक्षण आख्या के अनुसार स्थापित अग्निशमन यन्त्र कार्यशील दशा में हैं।

निर्देशित किया जाता है कि अग्निशमन उपकरणों को सदैव कार्यशील दशा में रखेंगे। संस्थान के विस्तार/अतिरिक्त किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन किया जाता है, तो अग्निशमन प्रमाण पत्र नये सिरे से लिया जाना अनिवार्य है, साथ ही अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त संस्थान को प्रत्येक 06 माह में भवन अथवा परिसर में स्थापित अग्निशमन व्यवस्था एवं उपकरणों की स्थिति संतोषजनक एवं कार्यशील होने का स्व-घोषणा पत्र/Self Audit Report इस कार्यालय को ऑनलाईन/ऑफलाईन माध्यम से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

अतः मै0 समर स्टडी हॉल गर्ल्स स्कूल अलीगंज रोड काशीपुर ऊधम सिंह नगर को अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र 03 वर्ष हेतु दिनांक 11 मार्च 2023 से 10 मार्च 2026 तक इस आधार पर प्रदान किया जाता है कि निम्न शर्तों का पालन किया जाना आवश्यक होगा:-

- 1 सभी बाहर निकलने या बचाव के रास्ते, सैटबैक तथा सीढ़ियां प्रत्येक दशा में अवरोध मुक्त रखी जाय।
- 2 आपके संस्थान के सभी कर्मचारियों को उपलब्ध अग्निशमन यन्त्रों का तथा सुरक्षित निष्क्रमण प्रक्रिया (Evacuation) का ज्ञान होना आवश्यक है।
- 3 सभी अग्निशमन यन्त्रों को कार्यशील दशा में रखने की जिम्मेदारी प्रबन्धन की होगी। अतिरिक्त अग्निशमन यन्त्रों की स्थापना का अर्थ यह नहीं लगाया जाय कि अग्निकाण्ड की घटना नहीं हो सकती। अतः प्रबन्धन को अग्निरोधक उपाय सदैव करते रहना चाहिए।
- 4 भवन/संस्थान में विद्युत यन्त्रों की स्थापना, वैंटीलेशन, स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी, सैट बैक एरिया व निर्माण, Land Use Change में बदलाव आदि का सत्यापन संबंधित अधिकारी से कराया जाय।
- 5 संस्थान के विस्तार/अतिरिक्त निर्माण करने से पूर्व इस कार्यालय से मानचित्र अनुमोदित करवाकर मानक के अनुसार अतिरिक्त अग्निशमन व्यवस्था की जानी आवश्यक होगी।
- 6 विद्युत रिच योर्ड/विद्युत पैनल के आस-पास किसी भी प्रकार की ज्वलनशील सामग्री का भण्डारण नहीं किया जाएगा, भण्डारण किये जाने पर यह प्रबन्धन की लापरवाही मानी जाएगी तथा भविष्य में अग्निदुर्घटना घटित होने पर बीमा दावे हेतु संस्तुति नहीं की जाएगी।
- 7 संस्थान में कम्प्यूटर एवं अन्य लैव संचालित होने पर कम्प्यूटर लैव में एक अदद सीओडू एक्सटिंग्यूशर क्षमता 9.5 किग्रा0, अन्य लैव में एक अदद एनीसी फायर एक्सटिंग्यूशर क्षमता 10 किग्रा0 मय 04 अदद सैण्ड बकेट तथा जनरेटर के पास एक अदद एबीसी फायर एक्सटिंग्यूशर क्षमता 10 किग्रा मय 04 अदद सैण्ड बकेट के स्थापित किया जाना अनिवार्य होगा।

Chairman

Samar Study Hall Girls School  
Alijani Road, Kashipur (U.S. Nagar)

Principal

SAMAR STUDY HALL GIRLS SCHOOL  
KASHIPUR (U.S. Nagar)

वर्षा कुमार शर्मा  
मुख्य अग्निशमन अधिकारी

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner